

E I C O V I D - 1 9 e n e l s e c t o r d e l a g u a

Aunque el sector presenta un nivel de riesgo bajo:

- No existen evidencias de la existencia del virus en aguas superficiales ni subterráneas.
- Hasta ahora no se ha encontrado el virus en ningún sistema de abastecimiento de agua y el nivel de riesgo es bajo.
- Se consideran concentraciones adecuadas de cloro residual valores ≥ 0.5 mg/L después de 30 minutos de contacto con $\text{pH} < 8.0$.
- No hay evidencias de que el virus se haya transmitido a través de sistemas de alcantarillado con o sin tratamiento de aguas residuales.
- Al tratarse de un virus "envuelto" es sensible a oxidantes y, al igual que otros coronavirus humanos, se considera susceptible a procesos de cloración y desinfección UV.

Debemos saber que:

- El virus puede permanecer activo durante días o semanas en agua contaminada por heces.
- Se deben extremar las precauciones en el uso de equipos de protección individual habituales y la higiene de manos.